

違反対象物(建物)一覧

2024年(令和6年)5月2日現在

防火対象物 (建物)の名称	所在地	違反の内容			公表日
		公表該当違反事項	根拠法令等の状況	違反の部分	
松本ビル	明石市鍛冶屋町6番20号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第3号イ)	建物全体	2024年(令和6年) 3月4日
スポーツショップニシガキ	明石市西明石北町3丁目3番5号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第3号イ)	建物全体	2024年(令和6年) 2月29日
エンゼルビル	明石市魚住町西岡505番地の5	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第3号イ)	建物全体	2023年(令和5年) 11月27日
アスピア明石東館	明石市東仲ノ町3番25号	スプリンクラー設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第12条第1項第3号)	建物全体	2023年(令和5年) 5月8日
大窪長屋	明石市大久保町大窪2610番地 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項違反 (消防法施行令第21条第1項第3号イ)	建物全体	2023年(令和5年) 4月4日